



OBLIGATION D'AUTORISATION, DE NOTIFICATION ET DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS POUR LIQUIDES POUVANT POLLUER LES EAUX

MARS 2010

Secteurs de protection	S1	S2	S3	A _o / A _u	Z _o / Z _u	Reste du territoire
Installations pour récipients avec un volume utile total supérieur à 450 litres	Non autorisées	Non autorisées*	Seuls sont autorisés les réservoirs pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l'alimentation en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour 2 ans au max.; vol. utile total ≤ 30 m ³ par ouvrage de protection. (Annexe 4, ch. 221, al. 1, let. h, OEaux)	M	M	M
Installations de petits réservoirs	Non autorisées	Non autorisées*		M	M	M
Installations de réservoirs de moyenne grandeur	Non autorisées	Non autorisées*		B ¹⁾		M
				M ²⁾		
Places de transvasement	Non autorisées	Non autorisées*		B	B	E
Réservoirs et conduites enterrés	Non autorisés			B ¹⁾	B ¹⁾	M
				M ²⁾	M ²⁾	
Installations d'exploitation	Non autorisées		Installations >2'000 l non autorisées	E	E	E
Installations de grands réservoirs	Non autorisés			Non autorisées* ¹⁾	B ¹⁾	M
				M ²⁾		

Non autorisés	Interdiction générale de toute installation (Annexe 4, ch. 221, 222 et 223, OEaux).
Non autorisés*	Pour des motifs importants (voir les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'OFEP), l'autorité peut accorder des dérogations si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue (Annexe 4, ch. 211 resp. 222, OEaux); il doit être établi que l'installation ne peut être implantée en un autre lieu.
B	Autorisation obligatoire: les installations doivent être autorisées par l'autorité (Art. 19, al. 2, LEaux; art. 32, al. 2, let. h, i et j, OEaux). Les installations d'entreposage doivent être contrôlées au moins tous les 10 ans par une personne compétente (Art. 22, al. 3, LEaux; art. 32a, al. 1, OEaux).
M	Notification obligatoire: les installations doivent être notifiées conformément aux directives de l'autorité (Art. 22, al. 5, LEaux). Contrôle, exploitation et maintenance sous responsabilité propre du détenteur de l'installation (Art. 22, al. 1, LEaux).
E	Pas d'autorisation ni de notification obligatoire. Contrôle, exploitation et maintenance sous responsabilité propre du détenteur de l'installation (Art. 22, al. 1, LEaux).
1)	Liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer pour les eaux (Liquides de la classe A)
2)	Liquides qui, en grande quantité, peuvent polluer pour les eaux (Liquides de la classe B)