

Sicherheits - Checkliste

Brandschutz und Evakuierung schnell kontrolliert

1. Sicherheitsorganisation und Personal
 - Personal kennt die Räumlichkeiten und Einrichtungen (Fluchtwege, Feuerlöscher, etc.)
 - Personal ist instruiert über das Verhalten in Notfällen (Flyer «Was tun bei einem Brand»)
 - Klare Zuweisung der Rollen und Verantwortlichkeiten für den Fall einer Evakuation
 - Temporär eingesetztes Personal ist instruiert
2. Fluchtwege und Notausgänge
 - Alle Ausgänge und Fluchtwege sind freigehalten und ungehindert zugänglich
 - Türen in Fluchtwegen sind zu keiner Zeit verschlossen
 - Türen in Fluchtwegen lassen sich ohne Hilfsmittel jederzeit öffnen
 - Türen lassen sich leicht und in Fluchtrichtung öffnen
 - Fluchtwege sind nicht als Lager- und Abstellräume genutzt
3. Fluchtwegkennzeichen und Sicherheitsbeleuchtung
 - Fluchtwege und Ausgänge sind sichtbar und unverdeckt gekennzeichnet, die Kennzeichnung ist funktionsfähig
 - Im Untergeschoss sind Rettungszeichen sicherheitsbeleuchtet
 - Eine erforderliche Sicherheitsbeleuchtung ist funktionsfähig und wird regelmässig getestet
4. Maximale Personenbelegung
 - Gemäss Bewilligung der Gewerbebehörde
5. Löscheinrichtungen
 - Feuerlöscher sind jederzeit zugänglich, gut sichtbar oder signalisiert sowie regelmässig kontrolliert
 - Küchen sind mit einem Feuerlöscher der Klasse « F » (Fettbrand) ausgerüstet und eine Feuerlöschdecke ist vorhanden
 - Personal ist instruiert im Umgang mit Löschmitteln
6. Dekorationen
 - Dekorationen in Räumen mit Publikumsverkehr müssen mindestens aus Materialien der Brandklasse RF2 bestehen, d. h. sie müssen schwer entflammbar sein, dürfen keine starke Rauchentwicklung aufweisen und nicht brennend abtropfen
 - Achten Sie darauf, dass Dekorationen keine Fluchtwege, Notausgänge und Sicherheits-einrichtungen (z. B. Fluchtwegkennzeichen, Löscheinrichtungen, Brandmelder etc.) verdecken

Kontakt ECAB

praevention@ecab.ch - +41 26 566 41 60