



Abnahmeprotokoll für Güllebehälter und Güllengruben

Nr. des Betreibers (PID) _____

Betreiber _____

Adresse _____

Tel. / Natel _____

Objekt _____ Koordinaten _____ / _____

Gemeinde _____

AfU-Gutachten vom _____ Baugesuchsdossier _____

Gewässerschutzbereich A üB S

Projektverfasser (Name, Vorname, Firma; Tel. Kontaktperson) Anwesend

Ingenieur (Name, Vorname, Firma; Tel. Kontaktperson)

Bauunternehmung (Name, Vorname, Firma; Tel. Kontaktperson)

1. Definitive Abnahme der Güllengrube und Schwemmkanäle

Datum _____

Bauart der Grube Stahlbeton vorgefertigt
 Elementbeton, Typ _____
 Metall, Typ _____

Länge _____ m Breite _____ m Höhe _____ m Volumen _____ m³
Länge _____ m Breite _____ m Höhe _____ m Volumen _____ m³
Volumen gemäss Genehmigung _____ m³

2. Dichtheitsprüfung

Die Prüfung muss gemäss den [AfU-Richtlinien](#) betr. die Durchführung der Dichtheitsprüfung abgewickelt werden. Einige Regeln, die eingehalten werden müssen:

- > die Grube ist mindestens 24 Stunden vor der Prüfung aufzufüllen;
- > die Prüfung ist vor dem Aufschütten durchzuführen;
- > die Anwesenheit des Bauherrn, des Bauunternehmers und des Ingenieurs ist obligatorisch.

Hat die Prüfung Wasserverluste aufgedeckt? ja nein
Sind feuchte Stellen sichtbar? ja nein
Hat die Prüfung die Dichtheit des Werkes nachgewiesen? ja nein
Lokalisierung der Fehlerstellen auf unterstehendem Schema ja nein

Schematische Darstellung der Fehlerstellen:

Folgende Mängel müssen behoben werden

Frist für die Behebung der Mängel oder erneute Prüfung _____

3. Optische Kontrolle der "Schwemmkanäle", Mistplätze, usw.

Sind bei diesen Bauwerken Schäden sichtbar (z.B. Risse, Abplatzungen, usw.)? ja nein

Festgestellte Schäden _____

Behebung _____

4. Ergebnis der Abnahme

Das Bauwerk ist angenommen? ja nein Lieu et date _____

Projektverfasser

Bauunternehmer

Ingenieur

Innerhalb von 10 Tagen zu verteilen an:

- > Antragsteller
- > Ingenieur
- > Unternehmer
- > Gemeinde
- > Amt für Umwelt, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez
- > Landwirtschaftsamt, Abteilung Landwirtschaftliche Gebäude, Postfach, 1762 Givisiez