



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de l'environnement SEEn
Amt für Umwelt AfU

Route de la Fonderie 2, 1701 Freiburg

T +41 26 305 37 60, F +41 26 305 10 02
www.fr.ch/afu

Petits réservoirs à deux parois et éléments d'installation similaires pour huile de chauffage et huile diesel

Tableau récapitulatif

Etat: 28.2.2005

Attestation d'examen No	du	Détenteur de l'attestation d'examen	Type	Volume utile en litres	Restrictions		Installation révisable selon art. 22 al. 1 LEaux et art 32a al. 1-3 OEaux	Remarques
					Zone S3	Nbre de réservoirs par installation		
Petits réservoirs à deux parois (réservoir intérieur en PE-HD / conteneur extérieur en acier galvanisé)								
121.01.99	30.06.1999	Roth Werke GmbH	DWT 620 DWT 1000	620 950	interdit interdit	6 4	non, espace intermédiaire pas contrôlable	réservoir + bac inséparables
121.02.99	30.06.1999	NAU GmbH	Nau-Duplo 720 Nau-Duplo 1000	684 950	interdit interdit	5 4	non, espace intermédiaire pas contrôlable	réservoir + bac inséparables
121.03.99	30.06.1999	Dehoust GmbH	PE-K 720 PE-K 1000	684 950	interdit interdit	5 4	non, espace intermédiaire pas contrôlable	réservoir + bac inséparables
121.04.99	16.08.1999	Schütz GmbH & Co. KGaA	TIT 700 TIT 1000	665 950	interdit interdit	6 4	non, espace intermédiaire pas contrôlable	réservoir + bac inséparables
121.05.99	31.12.1999	Schütz GmbH & Co. KGaA	Multitank TWK 700 Multitank TWK 1000	665 950	interdit interdit	1 1	non, espace intermédiaire pas contrôlable	réservoir + bac inséparables
03.03.02	28.06.2002	Roth Werke GmbH	DWT 1500	1520	interdit	2	non, espace intermédiaire pas contrôlable	réservoir + bac inséparables
03.07.03	10.10.2003	dbS Tankservice AG	Multitech 750 Multitech 1000 Multitech 1500	710 950 1520	autorisé autorisé autorisé	illimité illimité illimité	oui, toit amovible	
Petits réservoirs à deux parois (réservoir intérieur en PE-HD / Conteneur extérieur en PE-HD)								
03.01.99	06.09.1999	Werit Kunststoffwerke H. Schneider & Co.	TAS DUO	760 950	autorisé autorisé	illimité illimité	oui, espace intermédiaire contrôlable	réservoir + bac inséparables

Attestation d'examen No	du	Détenteur de l'attestation d'examen	Type	Volume utile en litres	Restrictions		Installation révisable selon art. 22 al. 1 LEaux et art 32a al. 1-3 OEaux	Remarques
					Zone S3	Nbre de réservoirs par installation		
Petits réservoirs en PE-HD avec bacs en PE-HD (espace limité entre le réservoir et le bac, mais bac translucide en compensation)								
03.01.03	03.02.2003	Dehoust GmbH	TrioSafe 1500	1420	autorisé	illimité	oui	
			TrioSafe 750	710	autorisé	illimité	oui	
03.03.03	28.05.2003	Schütz GmbH & Co. KGaA	TIT-K 750	750	autorisé	illimité	oui	bandages verticaux
03.03.03/1	30.01.2004		TIT-K 1000	1000	autorisé	illimité	oui	
			TIT-K 1500	1500	autorisé	illimité	oui	
03.10.03	10.12.2003	Roth Werke GmbH	KWT 750	740	interdit	5	non	réservoir ne peut être que difficile- ment retiré du bac
03.10.03/1	30.01.2004		KWT 1000	980	interdit	4	non	
			KWT 1500	1450	interdit	2	non	
03.03.04	27.01.2004	Rotex Heating Systems GmbH	Rotex variosafe	570	autorisé	illimité	oui	
				710	autorisé	illimité	oui	
				950	autorisé	illimité	oui	
				1500	autorisé	illimité	oui	
Petits réservoirs en polyamide avec bacs en polyamide (espace limité entre le réservoir et le bac, mais bac translucide en compensation)								
03.08.03	14.11.2003	NAU GmbH	DIAMANT 750	710	autorisé	illimité	oui	
+ 03.09.03	14.11.2003		DIAMANT 1000	950	autorisé	illimité	oui	
Petits réservoirs à double paroi en acier								
01.01.02	25.06.2002	Rietbergwerke GmbH & Co. KG	Rietberg-Multitanks	900-2000	autorisé	illimité	oui	